

Annexure D

BUILDING SAFETY CERTIFICATE

No. 19/1 कैम्प-(भवन)

Dated: 28.5.25

It is certified that the existing building A.E.C. School (name of the building or premises) at Usiya Ghazipur (address) is having block(s)/Floor(s) as per details below:

Detail of Block(s) in school	Block (1)	Block (2)	Block (3)	Block (4)	Block (5)	Block (6)
No. of Floor(s) in the Block	4+3					

The building is owned/occupied by A.E.C. School, Usiya, Ghazipur (name of the Institution) have complied with the Building safety requirements in accordance with National Building code Rules, and verified by the officers concerned of Cd, P.W.D. Ghazipur (Name of Department/ Govt.) on 15.5.25 (date of inspection) in the presence of Sri Md. Pervez Khan, Vill/Post Usiya North Side, Ghazipur (name and addresses of the Manager/Secretary or his representative) and that the building/premises is fit for occupancy for running school with effect from 28.5.25 for a period of 05 years in accordance with rule and subject to compliance of the specific conditions as appended.

1. Essential conditions required complied by School Management
2. As per check List Attached.
- 3.
- 4.

Issued on 28.5.25 at 3.00 pm by

* Strike out whichever is not applicable. In case of block is more than six use separate sheet in detail.

Signature with Seal : निर्माण सुपरी. रमेश कुमार

Name : Ramesh Kumar Pal

Designation : Assistant Engineer

Name & Address of Department/ Office: Cd, P.W.D Ghazipur

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, गाजीपुर।

(E.mail Id- cd/pwdgzp@gmail.com)

पत्रांक

दिनांक-

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजीपुर।

विषय- नेशनल बिल्डिंग कोड से सम्बन्धित कुल 22 बिन्दुओं की जाँच आख्या के सम्बन्ध में।

संदर्भ- कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी गाजीपुर के पत्रांक-242/आ0लि0/2024 दिनांक 28.08.2024

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में क्यू.ई.सी. स्कूल, उसिया, गाजीपुर की सहायक अभियन्ता द्वारा प्रेषित 22 बिन्दुओं की जाँच आख्या/चेकलिस्ट अग्रीम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

पत्रांक

2156/1वी

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0,
गाजीपुर

दिनांक- 07.10.24

प्रतिलिपि-

- ✓1. मुख्य विकास अधिकारी, गाजीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- ✓2. प्रबन्धक क्यू.ई.सी. स्कूल, उसिया, गाजीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0,
गाजीपुर


Manager
Q.E.C. School
Usia-Ghazipur

एच.ई.सी. स्कूल, उसिया, गाजीपुर

सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जॉब आख्या
--------------------------------	--------------

भवन की चेक लिस्ट

क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजिनियर से बनवाया गया है?	हाँ
क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	हाँ
क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है?	नहीं
क्या भवन हेतु ग्राउंड का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000 वर्गमी०) है?	1.3318 Ha
क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मीटर खुला स्थान है?	हाँ
क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है भवन में सेट बैक में पार्किंग तो नहीं है?	हाँ
क्या भवन का ऑरिएन्टेशन ऐसा है कि यथास्त एव हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मीटर है?	नहीं
क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है, यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग नहीं लाई गयी?	हाँ
क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बने हैं?	हाँ
क्या भवन की दीवारों/छतों में क्रैक है?	नहीं
क्या छत की छत की उचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (उड क्षेत्र में 3.0 मी०) है?	हाँ
क्या भवन का मुख्य प्रवेश द्वार (वास्तुशैलीगत गेट) की चौड़ाई 8.0 मी० एवं उचाई 4.50 मी० है?	हाँ
क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कम से कम क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में जलरोधी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ
क्या कमरों में न्यूनतम दरवाजे हैं?	हाँ
क्या कमरों के दरवाजों की न्यूनतम माप (1.0मी० उचाई 2.0मी०) है?	हाँ
क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	हाँ
क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी० ट्रेड 300-मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है?	हाँ
क्या भवन में जग्गिशोक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं ऑटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	हाँ
क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्स (First aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	हाँ
क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	हाँ
क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (First Aid Box) स्थापित है?	हाँ

सहायक निदेशिका
निर्माण चण्ड-1, एच.ई.सी.
गाजीपुर।

Manager
Q.E.C. School
Usia-Ghaziipur