

FIRE SAFETY CERTIFICATE

No. UPFS/2023/90079/GZP/GHAZIPUR/898/CFO

Dated: 14/06/2025

Certified that the Q.E.C SCHOOL (name of the building or premises) at USIA, GHAZIPUR, UTTAR PRADESH (address) comprised of Zero basement(s) and Ground + 3 (upper floors) owned/ occupied by Q.E.C SCHOOL (name of the institution) have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/ UT Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on 23/07/2023 (date of inspection) in the presence of MD. Parvez Khan (Manager), Village & Post- Usia, North Side, Ghazipur, Uttar Pradesh. (name and addresses of the Manager/ Secretary or his representative) and that the building/ premises is fit for occupancy up to classes XII (X/ XII) With effect from 27/07/2023 for a period of 03 (Three) year in accordance with rule and subject to compliance of specific conditions as appended:-

1. This certificate is issued by behalf of departmental fire NOC.
2. NA
3. NA
4. NA

Issued on 14/06/2025 (date of issue) at **Chief Fire Office, Ghazipur, U.P.** (place) by
 *Strike out whichever is not applicable.

Signature with Seal:

Name

Designation

Name & Address of Department/ Office:

Chief Fire Office, Ghazipur, U.P.

To
The Manager
Q E C SCHOOL
USIA, GHAZIPUR,
UTTAR PRADESH
 (Name & Address of the Institution)

ENDORSEMENT

The No Objection Certificate issued by Fire Service stand cancelled an annulled due to

(reasons to be recorded).

(Name and designation of the authorized signatory)

* The filled up certificate should be either In Hindi or English. If it is issued in vernacular language, translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf.

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)
अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

पूआईडी संख्या : UPFS/2023/90079/GZP/GHAZIPUR/898/CFO
दिनांक : 21-07-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **Q E C SCHOOL** पता **ARAZI NO- 4798, CHOTI NAHAR USIA, GHAZIPUR** तहसील - **SEVRAI** प्लॉट एरिया **2524.98 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **1497.32** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
A	3	0	10.67 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **Q E C SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **23-07-2023** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **PERVEZ KHAN** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **27-07-2023** से **26-07-2026** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **Q E C SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **Q E C SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : As Per FSSO Report-आवदेक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार भवन वर्ष 2022 के पूर्व का निर्मित है। 1- भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में रखा जाए। 2- निकास मार्ग अवरोध रहित रखना अनिवार्य है। 3- प्रत्येक 03 माह पर मॉक ड्रिल कराया जाना अनिवार्य है। 4- नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 व शासनादेश संख्या- 18/छ:-पू0-8-2022/905(34)/2016 टी0सी0 दिनांक- 07 जनवरी 2022 में अंकित प्रावधानों के अन्तर्गत संस्तुति की जाती है।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

निर्गत किये जाने का दिनांक : 27-07-2023
स्थान : GHAZIPUR


Manager
Q.E.C. School
Usia-Ghazipur



मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

KUMAR RAMASHANKAR
TIWARI

E8AAC1D4A51B53CA9D13F3DD7F4E9B511A8D6FB5

27-07-2023

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.

